

# 连云港市生态环境局

连环辐(表)复〔2020〕2号

## 关于连云港印屯（曹林）110kV 输变电工程 建设项目环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司：

你公司报送的《连云港印屯（曹林）110kV 输变电工程建设  
项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批  
复如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。  
从环保角度考虑，我局同意你公司按《报告表》确定的方案建设  
连云港印屯（曹林）110kV 输变电工程，具体项目构成及规模见  
《报告表》中“建设项目基本情况”。

二、在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环  
保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期  
间周围的工频电场、磁场和噪声满足环保标准限值要求。

（二）优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降  
噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。

（三）架空线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线  
对地净空高度等措施。当线路运行造成有人居住的建筑物处的工  
频电场大于 4000V/m 或磁感应强度大于 100  $\mu$ T 时，必须拆迁建筑  
物。

(四) 加强施工环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。

(五) 变电站内生活污水应排入化粪池并定期清理，不外排。应委托有资质的单位对站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水进行回收处理，并办理相关环保手续。

(六) 做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对工程建设的理解和支持。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。本项目建设期间的环境监督管理由东海生态环境局负责，市辐射环境监督站不定期抽查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效，项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。



连云港市生态环境局  
2020年5月27日